COMUNE DI ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

ORDINANZA N. 35 ORDINANZA AREA TECNICA

ORDINANZA N. **38** DEL **04-11-2026**

Oggetto: Revoca dell'Ordinanza n. 37 del 21.10.2026 dell'Area Tecnica recante "Provvedimento d'urgenza di inibizione parziale/totale all'uso dell'impianto sportivo e delle aree scolastiche contigue per accertate criticità strutturali della recinzione". Riapertura e ripristino del normale utilizzo del campo da calcetto e delle pertinenze scolastiche.Appalto: Lavori di rifacimento con manto polivalente, nuove recinzioni ed efficientamento dell'illuminazione esistente del campo da calcetto di Zermeghedo. (CIG B778B4C55C - CUP F72H24000170004).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 37 del 21.10.2026 con la quale era stata disposta l'inibizione totale all'uso del campo da calcetto in Via Costeggiola e l'interdizione parziale per una profondità di 7 metri del cortile della scuola primaria contigua a tutela della pubblica incolumità;

RICHIAMATO in particolare il punto 5 della citata ordinanza, con il quale si ordinava all'impresa La Edilscavi S.r.l. di procedere alla messa in sicurezza e al ripristino definitivo delle strutture della recinzione ammalorate secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori;

VISTA la nota formale inviata in data 03.11.2026 dal Direttore dei Lavori, arch. Mauro Concentri (acquisita agli atti dell'Ente al prot, n. 6931), avente ad oggetto "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della recinzione del campo da calcetto presso gli impianti sportivi comunali – dichiarazione per riapertura spazio sportivo";

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha effettuato un primo sopralluogo in data 28.10.2026 durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, ultimati in tarda serata dello stesso giorno;

PRESO ATTO ALTRESÌ che in data 29.10.2026 il Direttore dei Lavori ha eseguito un ulteriore sopralluogo di verifica sul posto, riscontrando la completa ed effettiva conclusione delle opere;

VISTA la dichiarazione di messa in sicurezza rilasciata in data 03.11.2026 dalla ditta L'Albera S.r.l. (esecutrice degli interventi per conto della ditta La Edilscavi S.r.l.) e allegata alla nota della Direzione dei Lavori;

CONSTATATO che, in base alla citata relazione tecnica della ditta L'Albera S.r.l., in data 28.10.2026 sono state eseguite a regola d'arte le seguenti lavorazioni di ripristino e consolidamento della recinzione:

- il ripristino delle parti di cordolo in calcestruzzo danneggiate;
- l'aggiunta di piastre in acciaio inox 304 su tutti i pali alti, fissate al cordolo per mezzo di barre filettate del diametro di 12 mm x 20 cm, con ancorante chimico e doppio dado;
- il ripasso e lo stuccaggio di tutti i pali (compresi quelli bassi) con malta per ancoraggi strutturali SIKA GROUT S55;
- il controllo e la verifica dei serraggi di tutti i tasselli;

CONSIDERATA la valutazione tecnica espressa dal Direttore dei Lavori, arch. Mauro Concentri, il quale ha attestato che la recinzione è da ritenersi in sicurezza e che si può tornare al normale uso dello spazio sportivo;

RITENUTO pertanto che siano venute meno le ragioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità che avevano motivato l'adozione dell'Ordinanza n. 37/2026;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107, comma 3;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 06.10.2025 di nomina a responsabile dei servizi dell’area tecnica e attribuzione di funzioni di cui all’art. 107 comma 3 D.Lgs. 267/2000 nella persona del sottoscritto ing. Amedeo Verolla;

DISPONE

1. la revoca integrale, con effetto immediato, dell'Ordinanza tecnica n. 37 del 21.10.2026.

2. la riapertura e il ripristino del normale utilizzo del campo da calcetto comunale di Via Costeggiola a favore del Soggetto Gestore (USD di Zermeghedo) e di tutti gli utenti.

3. la riammissione all'uso integrale del cortile/piazzale esterno della confinante Scuola Primaria, con contestuale cessazione del divieto di accesso e dell'interdizione della fascia di rispetto di metri 7 dalla linea di confine.

4. l'obbligo per il Soggetto Gestore dell'impianto sportivo (USD di Zermeghedo) di provvedere alla rimozione della segnaletica temporanea di divieto d'accesso precedentemente collocata sui cancelli.

DISPONE ALTRESÌ

La notifica del presente provvedimento via PEC a:

a) USD di Zermeghedo;
b) Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Montebello Vicentino;
c) Impresa La Edilscavi S.r.l.;
d) Direttore dei Lavori, arch. Mauro Concentri;

e la trasmissione per opportuna conoscenza al Sindaco del Comune di Zermeghedo e al Comando di Polizia Locale.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Zermeghedo.

Composizione del documento:
- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Verolla Amedeo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.